

Legenda místností 2NP									
				Podlaha					
Č.M.	Název	S.V. [mm]	Plocha [m2]	Objem [m3]	Číslo podlahy	Popis	Stěny	Strop	Em /k/
101	Schodiště	2700	18,6	48,8	P1	Dlažba	Omítka, malba	SDK - požární EI15	150
102	Komora	2700	1,5	3,7	P1	Dlažba	Omítka, malba	SDK - požární EI15	100
103	Komora	2700	1,5	3,7	P1	Dlažba	Omítka, malba	SDK - požární EI15	100
104	Pracovna	2700	13,6	35,7	P2	Vinyl	Omítka, malba	SDK - požární EI15	300
105	Ložnice	2700	16,4	43,2	P2	Vinyl	Omítka, malba	SDK - požární EI15	100/200
106	Chodba	2700	15,3	40,3	P1	Dlažba	Omítka, malba	SDK - požární EI15	100
107	Obývací pokoj a kuch. kouť	2700	29,7	78,7	P2	Vinyl	Omítka, malba/kar.obklad	SDK - požární EI15	200/300
108	Koupelna a WC	2400	5,5	12,9	P1	Dlažba	Obklad	SDK - požární/nepog EI15	200
109	Koupelna a WC	2400	5,5	12,9	P1	Dlažba	Obklad	SDK - požární/nepog EI15	200
110	Obývací pokoj a kuch. kouť	2700	27,9	73,9	P2	Vinyl	Omítka, malba/kar.obklad	SDK - požární EI15	200/300
111	Chodba	2700	15,5	41,2	P1	Dlažba	Omítka, malba	SDK - požární EI15	100
112	Ložnice	2700	12,4	32,8	P2	Vinyl	Omítka, malba	SDK - požární EI15	100/200
113	Sprcha - šatna, sec. zázemí	2400	6,9	16,6	P1	Dlažba	Obklad	SDK - požární/nepog EI15	200
114	Sprcha - chlap	2700	11,6	30,8	P1	Dlažba	Omítka, malba	SDK - požární EI15	300
115	Inventář	2700	3,3	8,5	P1	Dlažba	Omítka, malba	SDK - požární EI15	100
116	Instalace - kočárky	2400	1,9	4,6	P1	Dlažba	Obklad	SDK - požární/nepog EI15	200
117	Instalace - sprcha	2400	4,0	9,5	P1	Dlažba	Obklad	SDK - požární/nepog EI15	200
118	Instalace	2700	12,0	31,5	P1	Dlažba	Omítka, malba	SDK - požární EI15	500
119	Chodba	2700	6,2	16,9	P1	Dlažba	Omítka, malba	SDK - požární EI15	100
120	Šatna, kabinet	2700	16,1	42,4	P3	Koberec	Omítka, malba	SDK - požární EI15	300
121	Zasedací místnost	2700	17,0	44,9	P3	Koberec	Omítka, malba	SDK - požární EI15	300
122	Ředitelna	2700	16,7	43,9	P3	Koberec	Omítka, malba	SDK - požární EI15	300/500
123	Zádveří	2400	1,9	3,8	P1	Dlažba	Obklad	SDK - požární/nepog EI15	100
124	Toaleta	2400	1,7	3,8	P1	Dlažba	Obklad	SDK - požární/nepog EI15	200
125	Šatna úklid	2400	3,0	7,0	P1	Dlažba	Obklad	SDK - požární/nepog EI15	200
126	Úklid	2700	2,7	7,0	P1	Dlažba	Obklad	SDK - požární/nepog EI15	100
127	Schodiště	2700	10,8	26,8	P1	Dlažba	Omítka, malba	SDK - požární EI15	150
128	Chodba	2700	18,5	48,9	P1	Dlažba	Omítka, malba	SDK - požární EI15	100
129	Sklad úklidu	2700	2,2	5,8	P1	Dlažba	Omítka, malba	SDK - požární EI15	200
2NP		295,x							
Grand total		295,x							

LEGENDA ZNAČEK JE NA VÝKRESE č.101

NÁZEV PROJEKTU / PROJECT NAME — Souřadný systém: JTSK — Výškový systém: Bpv — ±0,00=241,450 m n.m.

Mateřská škola Břežany II.

INVESTOR / DEVELOPER

OBEC BŘEŽANY II.
282 01 Břežany II.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT / EXECUTIVE ARCHITECT

EBM EXPERT BUILDING MANAGEMENT
Ohradní 1440/2a, Praha 4, 140 00
tel.+420 261 099 350
fax +420 607 924 009
e-mail: projekty@ebmprague.cz

ZPRACOVATEL PROFESE / DESIGNER

Ing. Jiří Škvor
Březinova 968, Kladno 2, 272 01
tel. +420 607 924 009
e-mail: skvor.jiri@iol.cz

Odpovědný projektant	Ing. Jiří Škvor	Kontroloval	Ing. Jiří Škvor
HIP projektu	Ing. Pavol Sojka		
Kreslil	Ing. Jiří Škvor		
Stupeň / Stage	dokumentace pro provedení stavby		Zakázka č. P-13-033-000

ČÁST DOKUMENTACE / SECTION

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

ČLENĚNÍ / STRUCTURE

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

PROFESE / PROFESSION

D.1.4.5 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A OCHRANA PŘED BLESKEM

DATUM / DATE	DATUM REVIZE REVISION DATE	MĚŘÍTKO / SCALE	POČET A4 NUMBER A4	PARÉ
12/2013		1:50	8xA4	

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING DESCRIPTION

Silnoproudé rozvody
Půdorys 2.NP

PROJEKT PROJECT	ČÍSLO VÝKRESU DRAW. NO.	REVIZE REVISION
bc	D.1.4.5 102	00