

LEGENDA:

- Přívodní vzduchotechnické potrubí
- Odvodní vzduchotechnické potrubí
- psu 400x200 — Požární stěnový uzávěr
- sm 400x200 — Stěnová Mřížka
- Tlumič hluku
- Potrubní ventilátor, nástěnný ventilátor
- Filtr
- Elektrický ohřívač vzduchu
- Zař.č.7 1.01 — Značení pozic
- 50m3/hod — Průtok vzduchu (m3/h)
- Distribuční elemet (talířový ventil/výustka)
- Regulační klapka
- Zpětná klapka
- Požární klapka
- TČ pro VZT / VZT-ZAR-1 — Tepelné čerpadlo, VZT jednotka
- Protihluková žaluzie

Legenda místností 1NP

Č.M.	Název	S.V. [mm]	Plocha [m2]	Objem [m3]	Podlaha: Číslo podlahy	Podlaha: Popis	Stěny	Strop	Poznámka
101	Schodiště	2700	18,0	48,8	P1	Dlažba	Omítka, malba	SDK - požární EI15	sokl
102	Komora	2700	1,5	3,7	P1	Dlažba	Omítka, malba	SDK - požární EI15	sokl
103	Komora	2700	1,5	3,7	P1	Dlažba	Omítka, malba	SDK - požární EI15	sokl
104	Pracovna	2700	10,4	25,2	P2	Vinyl	Omítka, malba	SDK - požární EI15	
105	Kabina	2700	9,1	23,2	P2	Vinyl	Omítka, malba	SDK - požární EI15	
106	Chodba	2700	15,3	40,3	P1	Dlažba	Omítka, malba	SDK - požární EI15	sokl
107	Obývací pokoj a kuch. kout	2700	29,7	78,7	P2	Vinyl	Omítka, malba/ker.obklad	SDK - požární EI15	
108	Koupelna a WC	2400	5,5	12,9	P1	Dlažba	Obklad	SDK - požární/nepreg.EI15	
109	Koupelna a WC	2400	5,5	12,9	P1	Dlažba	Obklad	SDK - požární/nepreg.EI15	
110	Obývací pokoj a kuch. kout	2700	27,9	73,9	P2	Vinyl	Omítka, malba/ker.obklad	SDK - požární EI15	
111	Chodba	2700	15,5	41,2	P1	Dlažba	Omítka, malba	SDK - požární EI15	sokl
112	Kabince	2700	12,4	32,8	P2	Vinyl	Omítka, malba	SDK - požární EI15	
113	Sprcha - šatna, soc. zázemí	2400	6,3	15,1	P1	Dlažba	Obklad	SDK - požární/nepreg.EI15	
114	Sprcha - dívka	2700	11,6	30,8	P1	Dlažba	Omítka, malba	SDK - požární EI15	sokl
115	Inventář	2700	3,3	8,9	P1	Dlažba	Omítka, malba	SDK - požární EI15	sokl
116	Izolace - toaleta	2400	1,9	4,6	P1	Dlažba	Obklad	SDK - požární/nepreg.EI15	
117	Izolace - sprcha	2400	4,3	9,9	P1	Dlažba	Obklad	SDK - požární/nepreg.EI15	
118	Izolace	2700	12,0	31,5	P1	Dlažba	Omítka, malba	SDK - požární EI15	sokl
119	Chodba	2700	4,2	10,3	P1	Dlažba	Omítka, malba	SDK - požární EI15	sokl
120	Šatna, kabinet	2700	16,9	42,6	P3	Koberec	Omítka, malba	SDK - požární EI15	
121	Zasedací místnost	2700	17,0	44,9	P3	Koberec	Omítka, malba	SDK - požární EI15	
122	Ředitelna	2700	16,3	43,1	P3	Koberec	Omítka, malba	SDK - požární EI15	
123	Zádveří	2400	1,7	3,8	P3	Dlažba	Obklad	SDK - požární/nepreg.EI15	
124	Toaleta	2400	1,9	3,8	P1	Dlažba	Obklad	SDK - požární/nepreg.EI15	
125	Šatna úklid	2400	3,0	7,0	P1	Dlažba	Obklad	SDK - požární/nepreg.EI15	
126	Úklid	2700	2,7	7,0	P1	Dlažba	Obklad	SDK - požární/nepreg.EI15	
127	Schodiště	2700	18,0	48,8	P1	Dlažba	Omítka, malba	SDK - požární EI15	sokl
128	Chodba	2700	18,5	48,6	P1	Dlažba	Omítka, malba	SDK - požární EI15	sokl
129	Oblast úklidu	2700	2,0	5,3	P1	Dlažba	Omítka, malba	SDK - požární EI15	sokl
1NP			295,4						
Grand total			295,4						

NÁZEV PROJEKTU / PROJECT NAME — Souřadný systém: JTSK — Výškový systém: Bpv — ±0,00=241,450 m n.m.

Mateřská škola Březany II

INVESTOR / DEVELOPER

OBEC BŘEŽANY II.
282 01 Březany II.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT / EXECUTIVE ARCHITECT

EBM
Ohradní 1440/2a, Praha 4, 140 00
tel +420 261 099 350
fax +420 261 099 383
e-mail: projekty@ebmprague.cz

ZPRACOVATEL PROFESE / DESIGNER

ACP Engineering s.r.o.
AIR CODE PROJECT
Milheimova 2705, Pardubice 53002
www.acpe.cz
e-mail: acpe@acpe.cz

Odpovědný projektant	Ing.Lenka Prokopová	Kontroloval	
HIP projektu	Ing. Pavol Sojka		
Kreslil	Bc.J.Bohuněk		
Stupeň / Stage	dokumentace pro provedení stavby	Zakázka č. P-13-033-000	

ČÁST DOKUMENTACE / SECTION

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ

ČLENĚNÍ / STRUCTURE: D1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

PROFESE / PROFESSION: D1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA+CHLAZENÍ

DATUM / DATE	DATUM REVIZE / REVISION DATE	MĚŘÍTKO / SCALE	POČET A4 / NUMBER A4	PARÉ
12/2013		1:50	15xA4	

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING DESCRIPTION: Půdorys 2.NP

PROJEKT / PROJECT	ČÍSLO VÝKRESU / DRAWN. NO.	REVIZE / REVISION
bc	D 1.4.2 102	00